



STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
Wydział Oświaty i Wychowania
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
tel. c. 42 22-54-000, tel. 42 22-54-032

Pabianice, dnia 5 lutego 2019 r.

OW.0004.2.2019.MG

*sz. Pan
Radosław Waldemar Flajsner
Sz. P.*

Florian Wlazlak

Przewodniczący

Rady Powiatu Pabianickiego



05.02.2019

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie złożone na piśmie przez pana radnego Waldemara Flajsnera z dnia 24 stycznia 2019 r. (data wpływu 24 stycznia 2019 r.)

Zapytanie dotyczy:

Czy szkoły średnie podległe Starostwu Powiatowemu mają wykonane zalecenia Straży Pożarnej odnośnie ochrony przeciwpożarowej. Jeśli nie to dlaczego? Jak długo trwa czas realizacji tych zaleceń. Czy co roku dyrektorzy szkół muszą występować o przedłużenie terminu na kolejny rok? Jakie posiadamy najstarsze zalecenia przedłużane co roku? Ile jest zaleceń przedłużonych na chwilę obecną?

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy zalecenia pokontrolne wydane w 2010 r. przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach posiadają następujące szkoły: ZS Nr 1 w Pabianicach, ZS Nr 2 w Pabianicach oraz ZS Nr 3 w Pabianicach.

Zalecenia sukcesywnie są wykonywane od 2010 r. bądź przedłużane na kolejny okres na wniosek dyrektora szkoły, część z nich została już wykonana, a termin pozostałych określony na 2019 rok. Poniżej podajemy wykaz zaleceń już wykonanych oraz tych, których termin wykonania jeszcze nie upłynął.

1. Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach:

Do wykonania:

- Wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- Dostosowanie instalacji hydrantowej wewnętrznej do wymagań aktualnych przepisów,
- Dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z pracowni nr 84 na III piętrze oraz pracowni nr 77 i 79 na III piętrze do wymagań aktualnych przepisów,
- Wyposażenie w oświetlenie ewakuacyjne korytarzy zaplecza Sali gimnastycznej i fragmentów korytarzy na parterze, II i III piętrze przy klatce schodowej bocznej

Wykonane:

- Naprawa uszkodzonych gniazdek w pracowniach nr 61, 67, 68, 69, 72, 77, 79, 80, 82 oraz korytarzu, sekretariacie, pokoju księgowości – płace, Sali gimnastycznej, pokoju nauczycieli, szatni wf przy klatce schodowej Sali nr 5,
- Usunięto łatwopalną boazerię drewnianą znajdującą się na korytarzu I piętra budynku,
- Wyposażono korytarz biblioteki w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
- Zlikwidowano rozdzielnie elektryczną niskiego i średniego napięcia.

2. Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach:

Do wykonania:

- Dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z pracowni nr 217 na II piętrze do wymagań aktualnych przepisów.

Wykonane:

- Usunięto palne elementy wyposażenia wnętrza – drewnianą boazerię i panele PCV ze ścian i sufitów korytarzy i sal lekcyjnych.

3. Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach:

Do wykonania:

- Wyposażenie klatek schodowych budynku średniowysokiego, głównego w urządzenia do usuwania dymu,

Wykonane:

- Wyposażono budynek główny oraz budynek „B” w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- Dostosowano instalację hydrantową wewnętrzną do wymagań aktualnych przepisów,
- Przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

WICESTAROSTA PABIAŃSKI

Gabriela Wenne-Błażyńska